

# ЖУРНАЛ

осмотра электроустановок

---

(наименование организации)

# ЖУРНАЛ

## осмотра электроустановок

---

наименование подразделения

Начат « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Окончен « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Смена с \_\_\_\_ до \_\_\_\_ “ \_\_\_\_ “ \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Дежурный \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

(подпись)

№	При осмотре электроустановки проверено:	Соответствует/ не соответствует	Примечание
1	Состояние помещения, исправность дверей и окон, отсутствие течи в кровле и междуэтажных перекрытиях, наличие и исправность замков		
2	Исправность отопления и вентиляции		
3	Исправность освещения и сети заземления		
4	Наличие средств защиты согласно утвержденного перечня		
5	Уровень и температура масла, отсутствие течи в аппаратах		
6	Состояние контактов (нагрев, целостность)		
7	Состояние аппаратов щита низкого напряжения		
8	Целость пломб у счетчиков и реле		
9	Состояние изоляции (запыленность, наличие трещин, наличие разрядов и пр.)		
10	Работа системы сигнализации, наличие оперативного тока		
11	Наличие и соответствие аптечек (согласно перечня)		
12	Наличие противопожарного инвентаря (согласно перечня)		

В журнале прошнуровано, пронумеровано и скреплено

печатью \_\_\_\_\_ листов / страниц  
(нужное подчеркнуть)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Ф.И.О., должность, подпись \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

М.П.